

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
№13 «ТОПОЛЕК» ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ

«20» 09 2016г.

№ 66 ОД

Об установлении
противопожарного режима в
образовательном учреждении

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390.-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в образовательном учреждении следующий противопожарный режим:
 - 1.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории ДОУ.
 - 1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях ДОУ
 - 1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории образовательного учреждения.
 - 1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания образовательного учреждения рубильником, расположенным в тамбуре 1 этажа ДОУ.
 - 1.5. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания воспитанников и работников ДОУ, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
 - 1.6. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
 - 1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
 - 1.8. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев.
2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя заведующего по АХР Лихачеву Е.А.

Заведующий



О.В. Сеницина